

「大型換気口及び特殊換気口の汚れ点検・清掃」実施内容

※ガラクを取り外せる箇所は内部を掃除機等で清掃すること。

※清掃回数は目安とし、6か月に1回の頻度で目視点検を行い、汚れが著しい場合は都度清掃すること。

階	室名	清掃回数※	内部清掃※	ガラク規格等
B1F	リハーサル室	5年間で3回	可	H238×W48cm×2か所
1F	市民ギャラリー	5年間で3回	可	H205×W104cm×1か所 H205×W165cm×1か所
1F	1Fロビー	5年間で3回	可	H185×W140cm×1か所
2F	2Fメインロビー	5年間で3回	可	H255×W197cm×1か所
2F	多目的スタジオ	5年間で3回	可	H295×W80cm×2か所 H295×W155cm×2か所
2F	オーケストラ等練習場	5年間で3回	可	H200×W94cm×4か所
2F	大ホール舞台	5年間で3回	可	H200×W150cm×2か所
2F,3F	大ホール客席下	5年間で2回	可	2F客席下(1Fチャンパー室):136か所 3F客席下(3F床下):48か所
2F,3F	大ホールホワイエ 2F,3F	5年間で3回	可	2F/H430×W45cm×2か所 3F/H255×W84cm×1か所
2F	中ホール舞台	5年間で3回	不可	H200×W100cm×1か所
2F,3F	中ホール客席下	5年間で2回	可	2F客席下(1Fチャンパー室):82か所 3F客席下(3F床下):27か所
2F,3F	中ホールホワイエ 2F,3F	5年間で3回	不可	2F/H195×W195cm×1か所 H150×W100cm×1か所 3F/H100×W100cm×1か所
5F	大音楽室	5年間で3回	可	H190×W95cm×3か所
5F	視聴覚スタジオ	5年間で3回	可	H94×W155cm×1か所 H94×W235cm×2か所